阿南町役場
建設環境課
-7.10.-1
受付号

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 12250335 (1/1)
令和07年09月29日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6-2-2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春

採水日時	令和07年08月20日	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	堂の沢水源（湖水）		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)℃	(水温)℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)＊	0.00005mg/L以下(目標値)	0.000005未満 mg/L	
	― 以下余白 ―			

判定 ： 記載事項なし
検査期日 ： 令和07年08月20日 ～ 令和07年09月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「＊」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

第 12250336　(1/1)
令和07年09月29日

JWWA-GLP100
水道GLP認定

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6-2-2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-24-2330

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

採水日時	令和07年08月20日	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	千草沢水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)℃	(水温)℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)*	0.00005mg/L以下(目標値)	0.000005未満　mg/L	
	― 以下余白 ―			

判定：記載事項なし
検査期日：令和07年08月20日　～　令和07年09月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 12250337　(1/1)
令和07年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6-2-2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-24-2330

令和07年08月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

採水日時	令和07年08月20日	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	ブナ沢水源		
採水者	ご依頼者	(所属)	
種別	原水	(気温)℃	(水温)℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)*	0.00005mg/L以下(目標値)	0.000005未満　mg/L	
	― 以下余白 ―			

判定：記載事項なし
検査期日：令和07年08月20日　～　令和07年09月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）