

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定



第 10251171 (1/1)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330

令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春



採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	荒木配水池区域		
採 水 者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)20℃	(水温)22℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.17 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.030 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.034 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.020 mg/L	適合
12	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0038 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.9 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
17	p H 値	5.8-8.6	6.9	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
21	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			


判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 ✓

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



令和07年11月07日



技術管理責任者 松村千春

[illegible]

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



第 10251175 (1/1)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	富草第1配水池区域 ✓		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)22℃	(水温)23℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.09 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
8	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
12	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0012 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.018 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.6 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 ✓

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 10251177 (1/1)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	富草寮配水池区域 /		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)21℃	(水温)19℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.07 mg/L	適合
5	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.09 mg/L	適合
6	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
7	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
8	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
9	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
12	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0012 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.038 mg/L	適合
17	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.5 mg/L	適合
18	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
19	p H 値	5.8-8.6	7.1	適合
20	味	異常でないこと	異常なし	適合
21	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
22	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
23	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 /

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10251178 (1/1)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	富草第2配水池区域 /		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)22℃	(水温)23℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.09 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.012 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.013 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0014 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.5 mg/L	適合
16	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
17	p H 値	5.8-8.6	7.1	適合
18	味	異常でないこと	異常なし	適合
19	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
20	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
21	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 /

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



第 10251180 (1/1)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	深見配水池区域 ✓		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)22℃	(水温)25℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.09 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.024 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.2 mg/L	適合
17	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	53 mg/L	適合
18	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
19	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
20	味	異常でないこと	異常なし	適合
21	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
22	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
23	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 ✓

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10251181 (1/1)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	和知野配水池区域 ✓		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)25℃	(水温)25℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.10 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合
12	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.3 mg/L	適合
16	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	54 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	6.9	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 ✓

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 10251182 (1/1)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	平久配水池区域 ✓		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)25℃	(水温)25℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	1 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.09 mg/L	適合
5	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.2 mg/L	適合
16	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	57 mg/L	適合
17	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
18	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
19	味	異常でないこと	異常なし	適合
20	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
21	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
22	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 ✓


検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



令和07年11月07日



技術管理責任者 松村千春

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（*1 付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



第 18250198 (1/2)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)曇
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	庄の沢水源 ✓		
採 水 者	折山健太	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)21℃	(水温)16℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	170 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	検 出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.4 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.085 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.057 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	2.6 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.007 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目: 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 18250199 (1/2)

令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)曇
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	ブナ沢水源 〳		
採 水 者	折山健太 金田敏夫	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)20℃	(水温)18℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	190 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	検 出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.4 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.031 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.037 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.033 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.009 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	3.4 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.003 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書



第 18250200 (1/2)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)曇
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	田上高区配水池区域 一		
採 水 者	金田敏夫 折山 健太	(所属)建設環境課	
種 別	給水	(気温)22℃	(水温)21℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
10	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.10 mg/L	適合
22	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0092 mg/L	適合
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
26	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 ✓

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



第 18250200 (2/2)
令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)曇
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	田上高区配水池区域 /		
採 水 者	金田敏夫 折山 健太 (所属)建設環境課		
種 別	給水	(気温)22℃	(水温)21℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.014 mg/L	適合
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.001 mg/L	適合
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	5.2 mg/L	適合
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001 mg/L	適合
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.2 mg/L	適合
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	19 mg/L	適合
40	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
42	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
45	フ ェ ノ ー ル 類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
46	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
47	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
48	味	異常でないこと	異常なし	適合
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
50	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
51	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	— 以下 余 白 —			

判 定 : 全ての検査項目において水質基準に適合 /

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

飲料水 水質検査成績書



JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 18250201 (1/2)

令和07年11月07日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051

長野県飯田市高羽町6-2-2

一般財団法人 中部公衆医学研究所

理事長 西澤 良斉

TEL 0265-24-1509 FAX 0265-24-2330



令和07年10月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

環境大臣登録水質検査機関第21号

技術管理責任者 松村千春

採 水 日 時	令和07年10月15日 10:00	(前日)雨	(当日)曇
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	上和合水源 〳		
採 水 者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種 別	原水	(気温)19℃	(水温)16℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	
10	アン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.4 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
21	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
23	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	
24	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.003 mg/L	
25	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	3.0 mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	
27	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L	

判 定 : 記載事項なし

検 査 期 日 : 令和07年10月15日 ~ 令和07年11月07日

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号 (詳細は別紙参照)

水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1~51 (「*」付き検査項目を除く)

水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51（「*」付き検査項目を除く）