飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260655　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	上和合配水区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)30.0℃	(水温)25.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	1 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	6.6	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260654　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	和合上配水区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)30.0℃	(水温)21.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.3 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260653　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	田上高区配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)25.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.2 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.1 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0093 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合
16	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
19	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
20	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.26 mg/L	適合
22	蒸発残留物	500 mg/L 以下	50 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260652　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	平久配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)26.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.1 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260651　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	和知野配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)27.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.0 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
10	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
	―以下余白―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260650　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第3配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)27.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.6 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260649　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第2配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)26.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	7.0	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.5 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.013 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0013 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.014 mg/L	適合
16	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
19	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
20	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.16 mg/L	適合
22	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
23	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.021 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260648　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草寮配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.8 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0012 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.012 mg/L	適合
16	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
19	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
20	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.16 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日　～　令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260647　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	大村配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)31.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	PFOA	0.00005mg/L以下	0.0000025未満 mg/L	適合
2	PFOS	0.00005mg/L以下	0.0000025未満 mg/L	適合
3	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L	適合
4	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
5	大腸菌	不検出	不検出	適合
6	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
7	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
8	味	異常でないこと	異常なし	適合
9	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
10	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
11	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.3 mg/L	適合
12	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
13	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.028 mg/L	適合
15	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
16	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0028 mg/L	適合
17	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.031 mg/L	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
22	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
23	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.018 mg/L	適合
24	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.12 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260646　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	栃洞配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)32.0℃	(水温)23.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.2 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.029 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0028 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.032 mg/L	適合
16	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
19	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
20	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.020 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.12 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260645　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	砂田配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)32.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.2 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.028 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0025 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.031 mg/L	適合
16	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
19	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
20	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.018 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.13 mg/L	適合
22	蒸発残留物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10260644　(1/1)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	荒木配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)31.0℃	(水温)25.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
2	大腸菌	不検出	不検出	適合
3	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
4	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
5	味	異常でないこと	異常なし	適合
6	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
7	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
8	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.1 mg/L	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.030 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0027 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.033 mg/L	適合
16	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
19	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
20	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.017 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.12 mg/L	適合
22	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
23	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L	適合
24	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.045 mg/L	適合
	―以下余白―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日　～　令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 18260105　(1/2)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	深見配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)28.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	7.0	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
7	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.2 mg/L	適合
8	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	1 ｺ/mL	適合
9	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
10	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
11	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
12	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
13	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
16	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
17	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
19	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
24	ベ ン ゼ ン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
25	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.014 mg/L	適合
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 18260105　(2/2)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	深見配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)28.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
28	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
29	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.014 mg/L	適合
30	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
31	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
32	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
33	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
34	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	4.9 mg/L	適合
35	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	12 mg/L	適合
36	蒸発残留物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
37	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
38	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
39	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
40	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
41	1.4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
42	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
43	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
44	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
45	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
46	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
47	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
48	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
49	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
50	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.27 mg/L	適合
51	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
52	PFOA	0.00005mg/L以下	0.0000025未満 mg/L	適合
53	PFOS	0.00005mg/L以下	0.0000025未満 mg/L	適合
54	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L	適合

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道GLP認定

第 18260104　(1/2)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	北条第2配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)27.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8−8.6	7.2	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
7	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.8 mg/L	適合
8	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
9	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
10	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
11	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
12	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
13	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
16	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
17	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
19	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
24	ベ ン ゼ ン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
25	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.014 mg/L	適合
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 18260104　(2/2)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	北条第2配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)27.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
28	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
29	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.014 mg/L	適合
30	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
31	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
32	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
33	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
34	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	5.6 mg/L	適合
35	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	13 mg/L	適合
36	蒸発残留物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
37	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
38	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
39	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
40	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
41	1.4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
42	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
43	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
44	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
45	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
46	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合
47	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.012 mg/L	適合
48	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
49	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
50	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.25 mg/L	適合
51	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
52	PFOA	0.00005mg/L以下	0.0000025未満 mg/L	適合
53	PFOS	0.00005mg/L以下	0.0000025未満 mg/L	適合
54	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L	適合

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 18260103　(1/2)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第1配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)20.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	7.0	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.1 mg/L	適合
7	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.2 mg/L	適合
8	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
9	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
10	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
11	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
12	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
13	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
16	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
17	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
19	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
20	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
22	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
23	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
24	ベ ン ゼ ン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
25	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0012 mg/L	適合

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 18260103　(2/2)
令和08年07月30日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年07月15日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年07月15日 10:00	(前日)晴	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第1配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)28.0℃	(水温)20.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
28	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
29	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.012 mg/L	適合
30	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
31	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
32	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
33	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
34	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	4.2 mg/L	適合
35	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L 以下	10 mg/L	適合
36	蒸発残留物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
37	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
38	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
39	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
40	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
41	1.4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
42	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
43	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
44	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
45	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
46	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
47	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.016 mg/L	適合
48	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
49	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
50	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.15 mg/L	適合
51	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
52	PFOA	0.00005mg/L以下	0.0000025未満 mg/L	適合
53	PFOS	0.00005mg/L以下	0.0000025未満 mg/L	適合
54	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L	適合

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年07月15日 ～ 令和08年07月30日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）