飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261022　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	上和合配水区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)20.0℃	(水温)22.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.4	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0010 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261017　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	深見配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)26.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.3 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.3 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261012　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第1配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)26.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.5 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
10	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
	―以下余白―			

判　　定：全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日：令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10261021　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	和合上配水区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)20.0℃	(水温)22.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.8 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	1.1 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.028 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0015 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.030 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.018 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.023 mg/L	適合
19	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.16 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10261011　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	大村配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)19.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	7.1 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
	－以下余白－			

判　　定：全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日：令和08年09月16日　～　令和08年09月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10261016　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第3配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐＨ値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.0 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	13 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
	－以下余白－			

判　　定：全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日：令和08年09月16日　～　令和08年09月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261020　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	田上高区配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)22.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.8 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261014　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草寮配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)20.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8−8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.0 mg/L	適合
7	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
	―以下余白―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 ： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261014 (1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草寮配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)20.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.0 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA−GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10261010　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	栃洞配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)19.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐＨ値	5.8−8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	7.3 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	1.0 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定：全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日：令和08年09月16日　～　令和08年09月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10261019　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	平久配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)26.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐＨ値	5.8－8.6	6.7	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.1 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	6 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.8 mg/L	適合
	－以下余白－			

判　　定：全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日：令和08年09月16日　～　令和08年09月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261015 -(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第2配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8−8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.0 mg/L	適合
7	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
	―以下余白―			

判定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 : 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA－GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10261015 (1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第2配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.0 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261009 (1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	砂田配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)19.0℃	(水温)21.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8−8.6	7.0	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	7.1 mg/L	適合
7	一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
	―以下余白―			

判定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 : 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261018 (1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509 FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者 松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	和知野配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8−8.6	6.8	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.0 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判定 : 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 : 令和08年09月16日 ～ 令和08年09月29日
検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目 : 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10261013　(1/1)
令和08年09月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年09月16日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年09月16日 10:00	(前日)雨	(当日)雨
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	北条第2配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)21.0℃	(水温)26.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐＨ値	5.8－8.6	7.0	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.6 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
10	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
11	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
	―以下余白―			

判　　定：全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日：令和08年09月16日　～　令和08年09月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）