飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261196　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	荒木配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)24.0℃	(水温)19.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.8	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.2 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.028 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0030 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.031 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.020 mg/L	適合
19	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.32 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261197　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	砂田配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)24.0℃	(水温)18.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.1 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.027 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0028 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.030 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.020 mg/L	適合
19	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.23 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261198　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	栃洞配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)24.0℃	(水温)21.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.2 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.030 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0032 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.033 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.023 mg/L	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.24 mg/L	適合
	―以下余白―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261199　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	大村配水池区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)24.0℃	(水温)21.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.9	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.2 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.023 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0026 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.026 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.019 mg/L	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.24 mg/L	適合
22	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.033 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261200　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第1配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	7.0	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.3 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0091 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0011 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.13 mg/L	適合
	―以下余白―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261201　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤 良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	北条第2配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)21.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	7.1	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.6 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.013 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.013 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.23 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261202　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草寮配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)18.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.3 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0089 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0011 mg/L	適合
14	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
19	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.13 mg/L	適合
22	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.10 mg/L	適合
23	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.016 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261203　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第2配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)22.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	7.1	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.3 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.010 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0012 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
19	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.13 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261204　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	富草第3配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)22.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8－8.6	7.1	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.3 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261205　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	深見配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)27.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	7.2	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.3 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.1 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.011 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.009 mg/L	適合
19	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.22 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道ＧＬＰ認定

第 10261206　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	和知野配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)24.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐＨ値	5.8－8.6	7.1	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.9 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
	－以下余白－			

判　　定：全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日：令和08年10月21日　～　令和08年10月29日
検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目：水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261207　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	平久配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)25.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	7.1	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.0 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261208　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	田上高区配水池区域		
採水者	青木駿也	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)25.0℃	(水温)20.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	7.1	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.7 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.4 mg/L	適合
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.0084 mg/L	適合
12	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
15	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
16	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
17	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004 mg/L	適合
18	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L	適合
19	ク ロ ロ 酢 酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
20	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.23 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261209　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	和合上配水区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)23.0℃	(水温)17.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	pH値	5.8−8.6	6.7	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2 mg/L	適合
7	一般細菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大腸菌	不検出	不検出	適合
9	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
	― 以下余白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検査期日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）

飲料水 水質検査成績書

JWWA-GLP100
水道GLP認定

第 10261210　(1/1)
令和08年10月29日

阿南町役場 建設環境課　様

〒 395-0004
長野県飯田市上郷黒田2540-15
一般財団法人 中部公衆医学研究所
南信州環境分析センター
理事長 西澤　良斉
TEL 0265-24-1509　FAX 0265-49-0104
環境大臣登録水質検査機関第21号
技術管理責任者　松村千春

令和08年10月21日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

採水日時	令和08年10月21日 10:00	(前日)雨	(当日)晴
採水場所	阿南町簡易水道		
採水地点	上和合配水区域		
採水者	金田敏夫	(所属)建設環境課	
種別	給水	(気温)24.0℃	(水温)20.0℃

No	検査項目	水道法による基準	検査結果	判定
1	ｐ Ｈ 値	5.8－8.6	6.4	適合
2	臭気	異常でないこと	異常なし	適合
3	味	異常でないこと	異常なし	適合
4	色度	5 度 以下	1未満 度	適合
5	濁度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
6	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.9 mg/L	適合
7	一 般 細 菌	100 ｺ/mL 以下	0 ｺ/mL	適合
8	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
9	有機物等（ＴＯＣ）	3 mg/L 以下	0.3未満 mg/L	適合
	― 以 下 余 白 ―			

判　　定 ： 全ての検査項目において水質基準に適合
検 査 期 日 ： 令和08年10月21日 ～ 令和08年10月29日
検 査 方 法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号（詳細は別紙参照）
水道GLP認定項目： 水道水質基準項目 基準番号1～51 （「*」付き検査項目を除く）