

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「※」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 10220659 (1/1)
令和04年08月17日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町 6 丁目 2 番地 2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良寿
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330

令和04年07月20日付ご依頼の検査結果が判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採 水 日 時	令和04年07月20日 10:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	枳洞配水池区域		
採 水 者	長澤和樹	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 24 ℃	(水温) 15 ℃

[illegible]

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「※」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 10220661 (1/1)
令和04年08月17日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良寿
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採 水 日 時	令和04年07月20日 10:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	富草第1配水池区域		
採 水 者	伊藤駿矢	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 28 °C	(水温) 14 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.13 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.015 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.016 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.007 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0011 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.0 mg/L	適合
16	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
17	ジエオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
18	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
19	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
20	p H 値	5.8-8.6	7.0	適合
21	味	異常でないこと	異常なし	適合
22	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
23	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
24	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	- 以下余白 -			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 10220662 (1/1)
令和04年08月17日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良寿
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採 水 日 時	令和04年07月20日 10:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	北条第2配水池区域		
採 水 者	伊藤駿矢	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 25 ℃	(水温) 15 ℃

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.20 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.027 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.028 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.017 mg/L	適合
12	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0011 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
16	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.7 mg/L	適合
17	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
18	ジエオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
19	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
20	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	適合
21	p H 値	5.8-8.6	6.9	適合
22	味	異常でないこと	異常なし	適合
23	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
24	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
25	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 10220667 (1/1)
令和04年08月17日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良吉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 佐々木俊司, 三石奈穂

採 水 日 時	令和04年07月20日 10:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	和知野配水池区域		
採 水 者	伊藤駿矢	(所属)	建設環境課
種 別	給水	(気温) 28 °C	(水温) 15 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
4	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.29 mg/L	適合
5	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
6	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.019 mg/L	適合
7	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
8	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
10	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.019 mg/L	適合
11	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.008 mg/L	適合
12	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
13	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
14	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
15	塩化物イオン	200 mg/L 以下	5.2 mg/L	適合
16	ジエオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
17	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
18	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.6 mg/L	適合
19	p H 値	5.8-8.6	7.2	適合
20	味	異常でないこと	異常なし	適合
21	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
22	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
23	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「※」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

備考1：検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2：検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 18220094 (1/2)
令和04年08月17日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良吉
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春, 小澤 佳之, 佐々木俊司

採 水 日 時	令和04年07月20日 10:00 (前日) 晴 (当日) 晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道
採 水 地 点	荒木配水池区域
採 水 者	(所属)
種 別	給水 (気温) 24.0 °C (水温) 15.0 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
1	一 般 細 菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL	適合
2	大 腸 菌	不 検 出	不検出	適合
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	適合
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	適合
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	適合
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.2 mg/L	適合
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05未満 mg/L	適合
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
14	四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	適合
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
21	塩 素 酸	0.6 mg/L 以下	0.30 mg/L	適合
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06 mg/L 以下	0.030 mg/L	適合
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.003未満 mg/L	適合
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
26	臭 素 酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1 mg/L 以下	0.030 mg/L	適合
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.012 mg/L	適合

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。

飲料水 水質検査成績書



第 18220094 (2/2)
令和04年08月17日

阿南町役場 建設環境課 様

〒 395-0051
長野県飯田市高羽町6丁目2番地2
一般財団法人 中部公衆医学研究所
理事長 西澤 良資
Tel 0265-24-1509 Fax 0265-24-2330



令和04年07月20日付ご依頼の検査結果が
判明しましたのでご通知いたします。

検査責任者 松村千春
検査担当者 松村千春、小澤 佳之、佐々木俊司

採 水 日 時	令和04年07月20日 10:00	(前日) 晴	(当日) 晴
採 水 場 所	阿南町簡易水道		
採 水 地 点	荒木配水池区域		
採 水 者	(所属)		
種 別	給水	(気温) 24.0 °C	(水温) 15.0 °C

No	検 査 項 目	水道法による基準	検 査 結 果	判定
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
30	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	適合
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.005未満 mg/L	適合
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.016 mg/L	適合
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L	適合
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.003 mg/L	適合
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	7.5 mg/L	適合
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001 mg/L	適合
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	7.0 mg/L	適合
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	2.9 mg/L	適合
40	蒸 発 残 留 物	500 mg/L 以下	50未満 mg/L	適合
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L	適合
42	ジ ェ オ ス ミ ン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L	適合
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L	適合
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	適合
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L	適合
46	有機物等 (TOC)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L	適合
47	p H 値	5.8-8.6	6.8	適合
48	味	異常でないこと	異常なし	適合
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	適合
50	色 度	5 度 以下	1未満 度	適合
51	濁 度	2 度 以下	0.1未満 度	適合
	一 以 下 余 白 一			

備考1: 検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づきます。
備考2: 検査項目の「*」付きは、水道GLPの認定項目に該当しません。